

## Checklista för lokaler – Fysisk tillgänglighet

Företag/Vårdgivare:	
Mottagningsadress:	
Verksamhetschef:	
Datum för ifyllnad:	
Vårdvalsområde:	

Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV samt vid byte av lokal.

Det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att orientera sig och förflytta sig till och inom byggnaden där verksamheten bedrivs samt även inne i mottagningslokalen. Vid driftsstart ska lokalerna vara tillgängliga enligt de krav som är ställda i checklistan. Efter driftstart ska lokalerna inventeras i TD Tillgänglighetsbasen. Därefter får verksamheten en rapport om åtgärder för att uppfylla Västra Götalandsregionens minimikrav. Vid åtgärder följ mått enligt [www.vgregion.se/riktlinjer-tillganglighet](http://www.vgregion.se/riktlinjer-tillganglighet)

Kraven är baserade på Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet, se [www.vgregion.se/riktlinjer-tillganglighet](http://www.vgregion.se/riktlinjer-tillganglighet).

**Observera att checklistan består av de mest väsentliga delarna av Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet men samtliga krav behöver uppfyllas.**

Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet		Kraven är uppfyllda	Kraven är ej uppfyllda. Ange orsak och bifoga åtgärdsplan.
<b>Angöringsplats</b> för egen bil, taxi, färdtjänst etc.	Det ska finnas en angöringsplats där fordon kan stanna inom 25 (helst 10) meters avstånd från en tillgänglig och användbar entré.		
<b>P-plats reserverad för person med funktionsnedsättning</b>	P-plats/-er reserverade för person/-er med funktionsnedsättning ska finnas högst 25 m från tillgänglig entré. P-platsen ska vara 5 meter bred alternativt ska parkering finnas utmed gata 9 meter lång.		
<b>Gångväg</b> mellan entrén och angöringsplats, P-plats och hållplats	<b>Markbeläggningen</b> ska vara fast, jämn och halkfri.		
	<b>Gångvägen</b> ska vara fri från hinder och utan passage via trappor och lutningar med större nivåskillnader än 5%.		

Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet		Kraven är uppfyllda	Kraven är ej uppfyllda. Ange orsak och bifoga åtgärdsplan.
<b>Ramp i anslutning till entrén</b>	<p>En ramp ska ta upp högst 50 cm i höjdskillnad. Vid större höjdskillnader ska rampen vara uppdelad i sektioner med vilplan emellan.</p> <p>En ramp ska vara minst 1,3 m bred och lutningen högst 1:20.</p> <p><i>Exempel 1: Om höjdskillnaden är 50 cm ska rampen vara 50 cm x 20=10 m.</i></p> <p><i>Exempel 2: En 6 meter lång ramp har lutningen 1:20 (5%). Rampens högsta punkt ligger 6x1/20 meter (30 cm) över den lägsta.</i></p>		
<b>Tillgänglig och användbar huvudentré till fastigheten och entré till mottagningen</b>	<b>Mottagningens namnskylt</b> ska vara tydlig och lämpligt placerad så att den, om möjligt är synlig från såväl gångväg som körväg.		
	<b>Entrén</b> ska vara utformad så att det går att orientera sig via dagsljus eller belysning.		
	<b>Entrén</b> ska vara tillgänglig utan passager via trappa, trappsteg eller branta lutningar (dvs om det förekommer trappor och branta lutningar ska det också finnas ramp eller hiss).		
	<b>Ytan framför och innanför entrédörren</b> ska vara 1,5 x 1,5 meter, plan och hårdgjord samt tillräckligt stor för att rymma en person i rullstol utan att komma för nära nedåtgående trappa. Det ska finnas utrymme för att vända med rullstol och man ska kunna stå på den plana ytan när man öppnar dörren.		
	<b>Entrédörr</b> ska kunna öppnas automatiskt via manöverdon eller sensor för personer som använder rullstol, rollator eller är muskelsvaga.		
	<b>Entrédörrens fria passagemått</b> ska vara minst 80 cm.		
	<b>Entrén ska vara utan tröskel</b> eller tröskel som är högst 15 mm hög och avfasad.		
<b>Hiss</b> (om aktuellt)	<b>Hissen ska rymma en rullstol</b> och medhjälpare. Hisskorgens innermått ska vara minst 1,1 m x 1,4 m med dörr på kortsidan.		
	<b>Utanför hissen</b> ska det finnas en vändyta som är minst 1,5 x 1,5 meter. Den ska vara tillräckligt stor för att person i rullstol ska kunna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vända och manövrera med rullstol utan att komma för nära nedåtgående trappa</li> <li>• komma åt anropsknapp.</li> </ul>		
	<b>Hissdörrens fria passagemått</b> ska vara minst 80 cm när den är uppställd 90 grader.		
	Hissdörren ska <b>öppnas automatiskt</b> eller vara försedd med dörröppnare.		

Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet		Kraven är uppfyllda	Kraven är ej uppfyllda. Ange orsak och bifoga åtgärdsplan.
<b>Ramp inomhus</b> (om aktuellt)	<p>En ramp ska ta upp högst 50 cm i höjdskillnad. Vid större höjdskillnader ska rampen vara uppdelad i sektioner med vilplan emellan.</p> <p>En ramp ska vara minst 1,3 m bred och lutningen högst 1:20. En lutning på 1:12 kan accepteras vid trånga utrymmen.</p> <p><i>Exempel: Om höjdskillnaden är 10 cm ska rampen vara minst 1,20 m, dvs 12 gånger längre, helst 20 gånger längre; d v s 2 m.</i></p>		
<b>Korridor och passager</b>	Korridorer ska vara minst 1,3 m breda.		
	Korta passager, t ex mellan pelare och vägg, ska vara minst 80 cm breda.		
<b>Dörrar mellan korridorer och passager</b>	En <b>dörr</b> ska kunna öppnas, passeras och stängas av personer som använder rullstol eller rollator.		
	<p>Dörrarnas passagemått ska vara minst 80 cm.</p> <p><b>Korridorer</b> som är avdelade med dörrar ska vara utrustade med dörrautomatik dvs om man har en dörrstängare måste det också finnas dörrautomatik.</p>		
<b>Tillgänglig och användbar toalett – se kapitel 4</b>	<p>Det ska finnas tillgång till toalett anpassad för personer med funktionsnedsättning i anslutning till mottagningen.</p> <p>Toalettutrymmet ska vara tillgängligt när verksamhet pågår i lokalerna.</p> <p>Toaletten ska vara nåbar från <b>neutralt utrymme</b>, t ex korridor eller väntrum.</p>		
<b>Receptionsdisk</b> (om aktuellt)	Receptionen bör vara anpassad för personer med funktionsnedsättning. Med reception menas mottagningsdisk där personal möter besökare över en disk.		
	En del av receptionsdisken bör vara i höjd som passar personer som använder rullstol eller är kortväxta, dvs en höjd på receptionsdisken på ca 0,75 m över golvet.		
	Receptionsdisk bör vara utrustad med teleslinga, IR-system eller någon annan teknisk lösning.		
<b>Besöks- och behandlings-rum</b>	Rummet ska vara tillräckligt rymligt för att det ska vara möjligt att manövrera en rullstol eller rollator.		
	Rummet ska vara tillgängligt utan passage av trappa eller trappsteg.		
	Dörröppningen ska vara helt utan tröskel eller ha en tröskel som är så låg som möjligt, dvs avfasad och högst 10 mm hög. Om möjligt ska tröskel tas bort eller göras så låg som möjligt.		
	Dörrens passagemått ska vara minst 80 cm.		

Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet		Kraven är uppfyllda	Kraven är ej uppfyllda. Ange orsak och bifoga åtgärdsplan.
Träningsytor lokaler – <b>gäller endast rehabmottagning</b>	Lokalerna ska vara anpassade för den typ av verksamhet som uppdraget avser, i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer.		
Utrymme för buffertförråd och utprovning av hjälpmedel – <b>gäller endast rehabmottagning</b>	Ändamålsenliga lokaler ska finnas för buffertförråd för hjälpmedel.		
	Utrymme för att prova ut och återta hjälpmedel från patient ska finnas.		
Omklädningsrum och dusch – <b>gäller endast rehabmottagning</b>	Separata omklädningsrum och dusch ska vara anpassade för den typ av verksamhet som uppdraget avser, i enlighet med Västra götalandregionens riktlinjer.		

---

Underskrift av behörig person hos vårdgivaren

---

Namnförtydligande